

IRG.271.12.2020

Gąsawa, dnia 6 lipca 2020 r.

W odpowiedzi na pytania skierowane drogą elektroniczną do zamawiającego w sprawie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. "Przebudowa dróg gminnych Komratowo-Oćwieka na odcinku o dł. 846 m, Oćwieka-Szelejewo nr 130616C na odcinku o dł. 514 m, Ostrówce-Wiktorowo nr 130629C na odcinku o dł. 1000 m" na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.) poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Dotyczy drogi w m. Oćwieka. Proszę o zwiększenie ilości znaków do 12 szt. i słupków do 9 szt. Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Właściwa ilość znaków i słupków wynika z projektu stałej organizacji ruchu, a ilości podane w przedmiarze robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2:

Dotyczy drogi w m. Ostrówce. Proszę o zwiększenie ilości oznakowania w przedmiarze. Zgodnie z projektem powinno się wykonać 19 tarcz znaków i 14 słupków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Właściwa ilość znaków i słupków wynika z projektu stałej organizacji ruchu, a ilości podane w przedmiarze robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 3:

Dotyczy drogi w m. Ostrówce. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie kruszywa o ścieralności w bębnie Los Angeles nie większej niż LA35?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować kruszywo zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie nr 4:

Dotyczy drogi w m. Ostrówce. Proszę o zmianę ilości poboczy w przedmiarze z 1394,9 m² na 1291,5 m² zgodnie z projektem.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przedmiarze nastąpił błąd. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową. Właściwa ilość poboczy to zgodnie z projektem 1291,5 m².

Niniejsza informacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WOJT
Błażej Kąbedzki