

IRG.271.11.2020

Gąsawa, dnia 7 lipca 2020 r.

W odpowiedzi na pytanie skierowane drogą elektroniczną do zamawiającego w sprawie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. "Remont trzech odcinków dróg gminnych: nr 130623C Chomiąża Szlachecka – Obudno, nr 130603C Gogółkowo – Czewujewo i Gogółkowo (wieś)" na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tj. ze zm.) poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1


Piszę odnośnie przetargu "Remont trzech odcinków dróg gminnych: nr 130623C Chomiąża Szlachecka – Obudno, nr 130603C Gogółkowo – Czewujewo i Gogółkowo (wieś)" W nawiązaniu do odpowiedzi na zapytanie dotyczące wyżej wymienionego przetargu, informujemy że po konsultacji z wytwórniami mas bitumicznych masa AC8W nie występuje.

Mając powyższe na uwadze, proponujemy na warstwę wyrównawczą masę AC11W KR 1-2. Prosimy o wyjaśniającą odpowiedź.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na warstwę wiążącą masy AC11W KR 1-2.

Niniejsza informacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


WÓJT
Błażej Łabędzki