BETON B20
Otulina zbrojenia 5cm
Max. średnica ziarek kruszywa dg=16mm
Klasa ekspozycji XC2

STAL A-III (34GS)
STAL A-0 (St0S)



UWAGA!
-Wymiary podano w cm.
-Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
-Fundamenty zaprojektowano dla strefy przemarzania gruntu Hz=1,0m
-Pod wszystkimi fundamentami wykonać podlewkę z chudego betonu grubości minimum 10cm.
-Wszystkie fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo 2 x dysperbit.
-W trakcie prac fundamentowych zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie struktury gruntów budujących dno wykopu, aby nie dopuścić do ich rozluźnienia.
-Kategorycznie zabrania się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych. Bezpośrednio po wykananiu wykopów należy układać chudy beton.
-Zabazpieczyć wykopy fundamentowe przed dopływem wody wgłębnej. W trakcie wykonywania wykopów należy być przygotowanym na wystąpienie nie wykazanej w dokumentacji wody gruntowej.
-W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nasypowych lub gruntów spoistych w stanie plastycznym dokonać ich wymiany, zastępując je poduszkami z chudego betonu.
-Wszelkie przebicia w fundamentach należy zlokalizować na podstawie rysunków branżowych.
-Posadzki oddylatować od ścian styropianem gr. 2cm.
-Fundamenty pod kominy i schody : gr. 40 cm, zbrojenie siatka prętów Ø12 A-III 34GS co 15 cm.
-Na ławach ułożyć dwie warstwy papy na lepiku.
-Pręty zbrojeniowe łączyć na zakład min 50 cm
-Zbroić 4Ø12, L=100cm w każdym narożu, strzemiona Ø6 co 15 cm
- Z ław fundamentowych wypuścić pręty startowe dla słupów i rdzeni.
-W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych, niż przewidziano w obliczeniach należy skontaktować się z autorskim biurem projektowym.
-R1-rdzeń żelbetowy 24x24 cm zbrojony 4Ø12 A-III 34GS, strzemiona Ø6 A-0 St0S co 15 cm.
-Podczas prac fundamentowych w sąsiedztwie istniejących budynków zachować szczególną ostrożność. Prace prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
-Podczas prac fundamentowych nie wolno dopuścić do osuwania się gruntu spod istenijących fundamentów sąsiednich budynków.

RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW		SKALA 1:100
		BRANŻA KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA WRAZ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU POPRZEZ URZĄDZENIE KĄCIKA REKREACYJNEGO ORAZ REMONT BOISKA SPORTOWEGO	
INWESTOR	GMINA GĄSAWA UL. ŻNIŃSKA 8, 88-410 GĄSAWA	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 229/4; 231/6, obręb SZELEJEWO, gm. GĄSAWA	
PROJEKTANT	**mgr inż. Marcin Zwierzykowski** upr. KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 13.12.2019 r.
SPRAWDZAJĄCY	**inż. August Rymer** WRR-I-7131-13/02 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 13.12.2019 r.
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl	NR RYSUNKU K2