

W odpowiedzi na pytania skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Gąsawa” na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), poniżej podaję odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie Wykonawcy 1:

W związku z zapisami SIWZ:

"5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

- w przypadku zadania nr 1: zabudowę pompy ciepła powietrze – woda, wewnętrzną instalację C.O. i C.W.U., montaż instalacji PV,

- w przypadku zadania nr 2: zabudowę pompy ciepła powietrze – woda, wewnętrzną instalację C.O., prace ogólnobudowlane (takie jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród zewnętrznych),"

czy Zamawiający uzna za wystarczające referencje polegające na łącznym spełnieniu warunków tj. osobno referencje na pompy ciepła powietrze /woda, osobno na instalacje fotowoltaiczne oraz na modernizację instalacji c.o.? Firma nasza wykonuje takie prace ale trudno jest o obiekt który zawiera wszystkie jednocześnie instalacje. Więc wnosimy o zmianę zapisów w SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w rozdz. 5.2 in fine SIWZ zawarty jest zapis: „Dla każdego z powyższych zadań, Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków odrębnie, przy czym nie jest wymagane aby wszystkie wskazane elementy robót dla danego zadania, zawierały się kompleksowo w dwóch wykonanych inwestycjach (dopuszczalne jest udokumentowanie dwukrotnego, prawidłowego wykonania poszczególnych zakresów tych prac odrębnie)”.

Zatem w świetle powyższego zapisu, dopuszcza się udokumentowanie osobno poszczególnych zakresów prac, zrealizowanych przynajmniej dwukrotnie dla każdego z zakresów (rodzajów robót) na różnych inwestycjach.

Pytanie Wykonawcy 2:

W związku z zapisami w SIWZ i postanowieniami umownymi o jednorazowej płatności po zakończeniu zadania czy Zamawiający w przypadku wygraniu przez oferenta kilku zadań zamierza dokonać płatności po skończeniu wszystkich zadań czy dokona płatności za wykonanie pojedynczych zadań osobno?

Odpowiedź Zamawiającego:

Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Realizacja, odbiory i płatności będą przeprowadzane odrębnie dla każdego z zadań.

Pytanie Wykonawcy 3:

Czy w związku z szybko rozwijającą się technologią paneli fotowoltaicznych (projektowana moc panela 310 Wp już praktycznie jest niedostępna) czy Zamawiający wyrazi zgodę na montaż paneli o sprawności wyższej od wymaganych 19% , oraz o wyższej mocy w mniejszej ilości z jednoczesnym zachowaniem projektowanej mocy instalacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszcza się zamianę paneli na panele o większej mocy i sprawności, z zachowaniem projektowanej mocy instalacji.