

W odpowiedzi na pytania skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Gąsawa” na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), poniżej podaję odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie Wykonawcy:

Dot. zadania nr 1 i 2

1. Czy w związku z dużą mocą projektowanych pomp ciepła woda/powietrze (trudno dostępne na rynku) czy Zamawiający wyrazi zgodę a tzw.

system kaskadowy połączenia pomp z uzyskaniem mocy projektowanej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować urządzenia pojedyncze, zgodnie z dokumentacją projektową. na różnych inwestycjach.