

**Wprowadza się następujące normy zużycia paliwa pojazdów i urządzeń ochotniczych straży
pożarnych na terenie
Gminy Gąsawa:**

Lp.	Rodzaj pojazdu lub urządzenia	Rodzaj paliwa	Normy zużycia W litrach	Uwagi
OSP Gąsawa				
1.	MAN	ON	31,0/100 km 20/1 godz. Pracy autopompy	
2.	Jelcz	ON	37,0/100 km 20/1 godz. pracy autopompy	
3.	Motopompa	etylina	12/1 godz.	
4.	Motopompa	etylina	12/1 godz.	
5.	Agregat prądotwórczy	etylina	1,8/1 godz.	
6.	Piła HUSQVARNA	etylina	2,4/1 godz.	
7.	Pompa pływająca Niagara	etylina	2,4/1 godz.	
8.	Kleszcze rozpieraki	etylina	2,4/1 godz.	
9.	Piła łańcuchowa STIHL MS 290	etylina	1/1 godz.	
10.	Piła łańcuchowa STIHL MS 440	etylina	1,1/1 godz.	
11.	Piła HUSQVARNA	etylina	2,4/1 godz.	
12.	Pompa wysokiego ciśnienia	etylina	3,2/1 godz.	
13.	Agregat prądotwórczy	etylina	1,8/1 godz.	
14.	Pompa szlamowa	etylina	3,2/1 godz.	
OSP Nowawieś Pałucka				
1.	Star GBA 266	ON	33,0/100 km 22/1 godz. pracy autopompy 10/godzinę pracy z pługiem odśnieżnym	
2.	Star GBA 244	ON	28,0/100 km 20/1 godz. pracy autopompy	
3.	Motopompa Polania PO 5	etylina	12/1 godz.	
4.	Agregat prądotwórczy	etylina	1,5/1 godz.	
5.	Piła STIHL MS 290	etylina	1/1 godz.	
6.	Pompa szlamowa	etylina	1,5/1 godz.	
7.	Przecinarka DPC 6411	etylina	2/1 godz.	
8.	Piła STIHL MS 290	etylina	1/1 godz.	

9.	Kleszcze rozpieraki	etylina	2,4/1 godz.	
OSP Szelejewo				
1.	Star GBA 244	ON	28,0/100 km 20/1 godz. pracy autopompy	
2.	Motopompa Polania P O5	etylina	12/1 godz.	
OSP Marcinkowo Dolne				
1.	VW Transporter	ON	10,0/100 km	
2.	Motopompa Polania P O5	etylina	12/1 godz.	
OSP Biskupin				
1.	Ford Transit	etylina	14,0/100 km	
2.	Motopompa Polania P O5	etylina	12/1 godz.	
OSP Obudno				
1.	Mercedes	etylina	21,0/100 km 12/ 1 godz. pracy autopompy	
2.	Motopompa Polania P O5	etylina	12/1 godz.	

WOJT
Zdzisław Kuczma