

IRG.271.16.2019

Gąsawa, dnia 30 lipca 2019 r.

W odpowiedzi na pytania skierowane drogą elektroniczną do Zamawiającego w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem dz. nr 428” na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), poniżej podaję pytanie i odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie Wykonawcy:

W części opisowej projektu branży elektrycznej jest zapis, że układ SZR należy wykonać na wyłącznikach, a w części rysunkowej na schematach rysowany jest układ SZR na automatycznym przełączniku. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza oba wykonania układu SZR.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z odpowiedzią uzyskaną od Projektanta, Wykonawca opracowuje instrukcje współpracy, w której musi być konkretny typ wyłączników (przełączników). Instrukcja podlega uzgodnieniu w Zakładzie Energetycznym. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie zastosowanego rozwiązania. Wtedy montuje uzgodniony typ układu SZR.

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

WÓJT
Błażej Ambędzki