

wpl. 2013 -04- 09

Gąsawa, dnia 9 kwietnia 2013 r.

ilość załączników.....
notoria.....
Protokół

ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, ze zmianami: Dz.U.09.18.97; Dz.U.10.127.857; Dz.U.10.239.1589; Dz.U.10.182.1228; Dz.U.10.238.1578; Dz.U.11.117.677; Dz.U.11.171.1016; Dz.U.11.207.1230; Dz.U.12.664) w związku z art. 23 ust. 13 cyt. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005r. nr 225 poz. 1934).

st. kpt. mgr inż. Waldemar Ulatowski - st. specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych

Komendy Powiatowej PSP w Żninie

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

legitymujący się upoważnieniem Nr PZ.5580.3.4.2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie przeprowadził w dniu(ach): 9 kwietnia 2013 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie: Urzędu Gminy w Gąsawie, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa.

Nazwa (nazwisko), adres lub siedziba kontrolowanego: Urząd Gminy w Gąsawie, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa.

Osoba upoważniona do reprezentowania i/lub prowadzenia spraw kontrolowanego: P. Zdzisław Kuczma – Wójt Gminy Gąsawa.

Czynności kontrolno – rozpoznawcze przeprowadzono w obecności: j.w. oraz P. Janusz Cichowicz – podinspektor UG w Gąsawie.

(informacje, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach)

Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – celem sprawdzenia wykonania obowiązków zawartych w decyzji administracyjnej Komendanta Powiatowego PSP w Żninie PZ-0231-1-22/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. oraz PZ-0231-2-7/2011 z dnia 4 listopada 2011 r.

(wskazanie jednego lub kilku zakresów określonych w upoważnieniu - zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o PSP)

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń: budynek Urzędu Gminy w Gąsawie (1).

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

(opis stanu faktycznego, będącego przedmiotem czynności, sporządzony tak aby uwzględniał odpowiednio wymagania określone w § 10 ust. 2 pkt. 7÷9)

Pierwotną kontrolę w przedmiotowym obiekcie, przeprowadzono w dniu 4 października 2011 r. (protokół ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno – rozpoznawczych z dnia 4 października 2011 r.). Na podstawie wówczas przeprowadzonych czynności, stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości. Wydano wówczas decyzje administracyjne w tym: PZ-0231-1-22/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. oraz PZ-0231-2-7/2011 z dnia 4 listopada 2011 r.

W stosunku do wydanych zaleceń, w chwili obecnej (terminy wykonania wszystkich zaleceń już upłynęły), ustalono co następuje:

Decyzja PZ-0231-1-22/2011 z dnia 4 listopada 2011 r.:

Pkt 1 – wyposażyć obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszczony w pobliżu wejścia głównego do budynku lub złącza.

W stosunku do powyższych punktów, w dniu dzisiejszym stwierdzono, iż:

ad. pkt 1 – wykonano w całości. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany został przy wejściu głównym do budynku i odpowiednio oznakowany. Wcześniej przedstawiono dokument z przeprowadzonej próby zadziałania, sporządzony przez zakładającego urządzenie elektryka (protokół r 83/2011 z dnia 25.11.2011 r.).

Decyzja PZ-0231-2-7/2011 z dnia 4 listopada 2011 r.:

Pkt 1 – usunąć łatwo zapalną okładzinę ścienną, występującą w obrębie korytarza I i II kondygnacji budynku oraz klatki schodowej, tam gdzie występuje jeden kierunek ewakuacji.

Pkt 2 – usunąć nieprawidłowość związaną z niezachowaniem szerokości spocznika klatki schodowej, mniejsze o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno – budowlanych.

Pkt 3 – oddzielić piwnicę za pomocą drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 od pozostałej części budynku.

Pkt 4 – oddzielić skład paliwu za pomocą drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 od pozostałej części budynku.

Pkt 5 – doprowadzić do stanu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami techniczno – budowlanymi, parametry użytkowe klatki schodowej, łączącej kondygnacje nadziemne budynku, w zakresie minimalnej szerokości biegów.

Pkt 6 – doprowadzić do stanu zgodnego z obowiązującymi wymaganiami techniczno – budowlanymi, parametry użytkowe drzwi wyjściowych prowadzących z budynku, w zakresie minimalnej szerokości nieblokowanego skrzydła drzwiowego.

W stosunku do powyższych punktów, w dniu dzisiejszym stwierdzono, iż:

ad. pkt 3 i 4 – wykonano w całości, poprzez zainstalowanie drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej elementu, stosując atestowane drzwi ASTURMADI, posiadając aprobatę techniczną ITB AT-15-8105/2010 ITB/1843/W, zapewniające odpowiednią klasę odporności EI₂30 i EI₂60;

ad. pkt 1, 2, 5, 6 – nie wykonano.

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został zapoznany z treścią protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia zastrzeżeń do protokołu. Protokół sporządzono na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami*. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

WOJT

Zdzisław Kuczmarski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
D/S KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH


st. kpt. mgr inż. Waldemar Ulatowski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska i
służbowego kontrolującego)

* /niepotrzebne skreślić